



- ۱- تسمه ۸ × ۰٫۸ به طول ۵۵ سانتی متر
- ۲- لوله ۲٫۵ اینچ (صنعتی بدون درز) بطول ۲ متر
- ۳- پوشش تمام قطعات آبکاری گرم
- ۴- تمامی اندازه های نشان داده شده برحسب سانتیمتر است
- ۵- واحد زوایای نشان داده شده برحسب درجه است
- ۶- ورق فلزی گالوانیزه به ضخامت ۴ میلی متر جهت حائل دستک بطول ۸۰ سانتی متر
- ۷- لوله ۱٫۵ اینچ (صنعتی بدون درز) بطول ۲۵ سانتی متر

مقیاس	تاریخ	پرونده	تصویب	کنترل	طراح	1 Set
	89/02/26		علیراد مرادی مجد	کریم احمدی	حمیدرضا پیشدستی	
دستک ۱٫۵ متری تیر سیمانی			شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه			
صفحه ۱ از ۱	نگارش 2	معاونت مهندسی و برنامه ریزی				