



تسمه ۸×۰٫۸

- ۱- تسمه ۸ × ۰٫۸ به طول ۵۵ سانتی متر
- ۲- لوله ۲٫۵ اینچ (صنعتی بدون درز) بطول ۲ متر
- ۳- پوشش تمام قطعات آبکاری گرم
- ۴- تمامی اندازه های نشان داده شده برحسب سانتیمتر است
- ۵- واحد زوایای نشان داده شده برحسب درجه است
- ۶- ورق فلزی گالوانیزه به ضخامت ۴ میلی متر جهت حائل دستک بطول ۱ متر
- ۷- لوله ۱٫۵ اینچ (صنعتی بدون درز) بطول ۲۵ سانتی متر

1 Set				مقیاس	تاریخ	برونده	تصویب	کنترل	طراح
			علیراد مرادی مجد	علیراد مرادی مجد	89/02/26		علیراد مرادی مجد	کریم احمدی	حمیدرضا پیشدستی
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه					دستک دو متری تیر سیمانی				
معاونت مهندسی و برنامه ریزی					صفحه ۱ از ۱		نگارش 2		